

VEREJNÁ VYHLÁŠKA BOLA

VYVESENÁ DŇA: - 9 -12- 2015

ZVESENÁ DŇA: 28 -12- 2015

PODPIS:

4

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava



Bratislava 02.12.2015
Číslo: 7346/2015-3.4/mv

ROZHODNUTIE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor environmentálneho posudzovania, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydáva podľa § 29 ods. 11, 13, 14 zákona o posudzovaní a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov k Oznámeniu o zmene činnosti Liptovský Mikuláš – kanalizácia a intenzifikácia ČOV, aktivita č. 2 – mestské časti Andice, Benice, Il’anovo, Ploštín, predložené navrhovateľom Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, toto rozhodnutie:

Navrhovaná zmena činnosti Liptovský Mikuláš – kanalizácia a intenzifikácia ČOV, aktivita č. 2 – mestské časti Andice, Benice, Il’anovo, Ploštín uvedená v predloženom oznamení o zmene činnosti

s a n e b u d e p o s u d z o v a t'

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie :

Navrhovateľ - Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, doručil dňa 04.11.2015 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor environmentálneho posudzovania (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o posudzovaní Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Liptovský Mikuláš – kanalizácia a intenzifikácia ČOV, aktivita č. 2 – mestské časti Andice, Benice, Il’anovo, Ploštín, vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu.

Zmena činnosti je situovaná v okrese Liptovský Mikuláš na katastrálnych územiach obcí Liptovský Mikuláš, Il’anovo, Ploštín, Palúdzka a Benice.

Projekt pozostáva z dvoch samostatne funkčných celkov, ktoré sa pripájajú na kanalizačnú sieť skupinovej kanalizácie (SKK) Liptovský Mikuláš priamo v Liptovskom Mikuláši.

Prvým funkčným celkom je splašková kanalizácia Andice a Benice, druhým funkčným celkom je splašková kanalizácia Il'janovo a Ploštín.

V rámci prvého funkčného celku kanalizácia Andice a Benice sú navrhované nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

- SO - 01 Splaškové stoky gravitačné ANDICE, BENICE (B, B1, B2, B3, B4, C, C1, BP1, BP2)
- SO - 04 Odbočky pre domové prípojky ANDICE, BENICE
- SO - 07 Gravitačný privádzač ANDICE, BENICE (A)
- SO - 10 Čerpacia stanica ČS1 BENICE -stavebná časť
- SO - 11 Čerpacia stanica ČS2 ANDICE -stavebná časť
- SO - 13 Výtlak z čerpacej stanice ČS1 BENICE (V1)
- SO - 14 Výtlak z čerpacej stanice ČS2 ANDICE (V2)
- SO - 16 Vodovodná prípojka k čerpacej stanici ČS1 BENICE (VP1)
- SO - 17 Vodovodná prípojka k čerpacej stanici ČS2 ANDICE (VP2)
- SO - 19 Elektrická prípojka k čerpacej stanici ČS1 BENICE (EP1)
- SO - 20 Elektrická prípojka k čerpacej stanici ČS2 ANDICE (EP2)
- SO - 22 Oplotenie čerpacej stanice ČS1 BENICE (OPI)
- SO - 23 Oplotenie čerpacej stanice ČS2 ANDICE (OP2)
- SO - 25 Spev. plocha k čerpacej stanici ČS1 BENICE (SP1)
- SO - 26 Spev. plocha k čerpacej stanici ČS2 ANDICE (SP2)
- SO - 28 Oporný mûr pri čerpacej stanici ČS2 ANDICE

Prevádzkové súbory:

- PS - 01 Čerpacia stanica ČS1 BENICE -strojnotechnologická časť
- PS - 02 Čerpacia stanica ČS2 ANDICE -strojnotechnologická časť
- PS - 04 Čerpacia stanica ČS1 BENICE -prevádzkový rozvod silnoprúdu
- PS - 05 Čerpacia stanica ČS2 ANDICE -prevádzkový rozvod silnoprúdu
- PS - 07 Čerpacia stanica ČS1 BENICE -meranie a regulácia
- PS - 08 Čerpacia stanica ČS2 ANDICE -meranie a regulácia
- PS - 10 Čerpacia stanica ČS1 BENICE -napojenie na dispečing
- PS - 11 Čerpacia stanica ČS2 ANDICE -napojenie na dispečing

Prietok odpadových vôd Andice

$$Q_{24A} = 52\ 500 \text{ l/d} = 0,61 \text{ l/s}$$

$$Q_{hmaxA} = Q_{24A} \cdot k_{hmaxA} = 0,61 \cdot 4 = 2,44 \text{ l/s}$$

Dimenzočný prietok pre návrh gravitačných splaškových stôk:

$$Q_{dimA} = 2 \cdot Q_{hmaxA} = 4,88 \text{ l/s}$$

Priektor odpadových vôd Benice

$$Q_{24B} = 82\ 500 \text{ l/d} = 0,95 \text{ l/s}$$

$$Q_{hmaxB} = Q_{24B} \cdot k_{hmaxB} = 0,95 \cdot 3,0 = 2,85 \text{ l/s}$$

Dimenzočný prietok pre návrh gravitačných splaškových stôk:

$$Q_{dimB} = 2 \cdot Q_{hmaxB} = 5,70 \text{ l/s}$$

Priektor odpadových vôd Andice a Benice (výhľadový rok 2040) spolu

$$Q_{24AB} = 135\ 000 \text{ l/d} = 1,56 \text{ l/s}$$

$$Q_{hmaxAB} = Q_{24AB} \cdot k_{hmaxAB} = 1,56 \cdot 3,0 = 4,68 \text{ l/s}$$

Dimenzočný prietok pre návrh gravitačných splaškových stôk:

$$Q_{dimAB} = 2 \cdot Q_{hmaxAB} = 9,36 \text{ l/s}$$

Dĺžka splaškových stôk gravitačných spolu je 3 218 m.

Dĺžka tlakových častí (výtlak z čerpacích staníc) je 1 413 m.

V rámci druhého funkčného celku kanalizácia Iljanovo a Ploštín sú navrhované nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO - 02 Splaškové stoky gravitačné ILJANOVO (I1, I11, I12, I13, I14)

SO - 03 Splaškové stoky gravitačné PLOŠTÍN (P1, P11, P12, P13, P131, P14, P15, P16)

SO - 05 Odbočky pre domové prípojky ILJANOVO

SO - 06 Odbočky pre domové prípojky PLOŠTÍN

SO - 08 Gravitačný privádzač ILJANOVO (I)

SO - 09 Gravitačný privádzač PLOŠTÍN (P, BP3, PO)

SO - 12 Čerpacia stanica ČS3 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -stavebná časť

SO - 15 Výtlak z čerpacej stanice ČS3 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (V3)

SO - 18 Vodovodná prípojka k čerpacej stanici ČS3 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (VP3)

SO - 21 Elektrická prípojka k čerpacej stanici ČS3 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (EP3)

SO - 24 Oplotenie čerpacej stanice ČS3 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (OP3)

SO - 27 Spev. plocha k čerpacej stanici ČS3 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (SP3)

Prevádzkové súbory:

PS - 03 Čerpacia stanica ČS3 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -strojnotechnologická časť

PS - 06 Čerpacia stanica ČS3 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS - 09 Čerpacia stanica ČS3 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -meranie a regulácia

PS - 12 Čerpacia stanica ČS3 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -napojenie na dispečing

Prietok odpadových vôd Iljanovo (výhľadový rok 2040)

$$Q_{24I} = 160\ 000 \text{ l/d} = 1,85 \text{ l/s}$$

$$Q_{hmaxI} = Q_{24I} \cdot k_{hmaxI} = 1,85 \cdot 3,0 = 5,55 \text{ l/s}$$

Dimenzočný prietok pre návrh gravitačných splaškových stôk:

$$Q_{dimI} = 2 \cdot Q_{hmaxI} = 11,11 \text{ l/s}$$

Prietok odpadových vôd Ploštín (výhľadový rok 2040)

$$Q_{24P} = 208\ 000 \text{ l/d} = 2,41 \text{ l/s}$$

$$Q_{hmaxP} = Q_{24P} \cdot k_{hmaxP} = 2,41 \cdot 3,00 = 7,23 \text{ l/s}$$

Dimenzočný prietok pre návrh gravitačných splaškových stôk:

$$Q_{dimP} = 2 \cdot Q_{hmaxP} = 14,46 \text{ l/s}$$

Prietok odpadových vôd Iljanovo a Ploštín spolu

$$Q_{24IP} = 368\ 000 \text{ l/d} = 4,26 \text{ l/s}$$

$$Q_{hmaxIP} = Q_{24IP} \cdot k_{hmaxIP} = 4,26 \cdot 3,0 = 12,78 \text{ l/s}$$

Dimenzočný prietok pre návrh gravitačných splaškových stôk:

$$Q_{dimIP} = 2 \cdot Q_{hmaxIP} = 25,56 \text{ l/s}$$

Dĺžka splaškových stôk gravitačných spolu je 11 568 m.
Dĺžka tlakových častí (výtlak z čerpacej stanice) V3 je 87 m.

Celkový prehľad stavby:

Mestské časti	Počet EO podľa projektu	Počet čerpacích stanic	Dĺžka gravitačnej kanalizácie (km)	Dĺžka tlakovej kanalizácie (km)
Il'anovo	1 000	1	5,898	0,087
Ploštín	1 300		5,652	
Andice	350	1	1,24	0,947
Benice	550	1	1,978	0,466
Spolu:	3 200	3	14,768	1,500

Projekt rieši realizáciu výstavby kanalizácie a pripojenie oboch funkčných celkov na skupinovú kanalizáciu SKK Liptovský Mikuláš s tým, že odpadové vody sa budú čistiť na ČOV v Liptovskom Mikuláši.

Trasa kanalizácie nezasahuje do zvlášť chránený území a biotopov podľa osobitných zákonov.

V extravidálne je trasa kanalizácie navrhnutá okrajom ochranného pásmá štátnej cesty č.18 a diaľnice D1, na poľnohospodársky využívaných pozemkov (polia a lúky), kde sa môžu miestami vyskytovať len náletové dreviny.

Stavba nemá negatívny vplyv na podzemné vodné zdroje a neprechádza cez žiadne ochranné pásmá vodných zdrojov pre hromadné zásobovanie pitnou vodou.

SKK Liptovský Mikuláš, na ktorú sa pripojí kanalizácia z projektovaných prímestských častí Andice, Benice, Il'anovo a Ploštín, v súčasnosti pozostáva zo šiestich aglomerácií, v ktorých sú zahrnuté mestá Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš a dvanásť obcí Liptova: Liptovský Peter, Liptovská Porúbka, Podtureň, Uhorská Ves, Liptovský Ján, Beňadiková, Závažná Poruba, Smrečany, Žiar, Trstené, Jalovec a Bobrovec.

ČOV v Liptovskom Mikuláši má kapacitu 126 400 EO. Podľa predloženého oznamenia o zmene k 31.12.2014 bolo na ČOV pripojených 61 322 EO.

Realizáciou navrhovanej zmeny dôjde ku zvýšeniu zaťaženia ČOV Liptovský Mikuláš o 3 200 EO, vybudovaniu 11 568 m gravitačnej kanalizácie, 1 500 m tlakovej kanalizácie a 3 čerpacích staníc. Dôjde tak k zabezpečeniu odkanalizovania mesta Liptovský Mikuláš a jeho mestských častí.

MŽP SR ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia oznamenia o zmene navrhovanej činnosti.

MŽP SR zaslalo oznamenie o zmene navrhovanej činnosti **Liptovský Mikuláš – kanalizácia a intenzifikácia ČOV, aktivita č. 2 – mestské časti Andice, Benice, Il'anovo, Ploštín** listom číslo 7346/2015-3.4/mv zo dňa 06.11.2015 dotknutej obci – Liptovský Mikuláš, povoľujúcemu a dotknutému orgánu - Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor

starostlivosti o životné prostredie, dotknutým orgánom - Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krízového riadenia, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši a rezortnému orgánu Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd.

Oznámenie o zmene je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:
<http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/liptovsky-mikulas-kanalizacia-intenzifikacia-cov-aktivita-c-2-mestske->

K predloženému oznámeniu o zmene činnosti sa vyjadrili nasledovné orgány štátnej správy:

– **Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd**, list č. 53132/2015 zo dňa 24.11.2015

V stanovisku uvádza, že z vecnej pôsobnosti sekcie nemá pripomienky.

– **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši**, list č. 2015/007796/391-MUDr. Hudák zo dňa 23.11.2015.

S oznámením o zmene súhlasí.

MŽP SR posúdilo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Liptovský Mikuláš – kanalizácia a intenzifikácia ČOV, aktivita č. 2 – mestské časti Andice, Benice, Il’anovo, Ploštín navrhovateľa - spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš, vypracované v októbri 2015 navrhovateľom. Pri posudzovaní navrhovanej zmeny z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní použilo Ministerstvo životného prostredia SR aj Kritériá pre zistovacie konanie podľa § 29, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

MŽP SR na základe odborného posúdenia predloženého oznámenia o zmene, doručených vyjadrení orgánov štátnej správy a samosprávy, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, posúdenia navrhovaných opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, neboli zistené nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území, v doručených stanoviskách orgánov štátnej správy a samosprávy neboli vyjadrený nesúhlas s navrhovanými zmenami riešenými v predloženom Oznámení o zmene navrhovanej činnosti Liptovský Mikuláš – kanalizácia a intenzifikácia ČOV, aktivita č. 2 – mestské časti Andice, Benice, Il’anovo, Ploštín a preto MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

V prípade verejnosti sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zistovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň priprúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustánení Piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.



vk. ka
RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru

Doručí sa:

1. Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
2. Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Na vedomie:

3. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
4. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina
5. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor krízového riadenia, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
6. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova ulica 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
8. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava