

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

číslo: MsÚ/ÚRaSP 2019/4500-04/ZGu

V Liptovskom Mikuláši dňa 23.08.2019

Vec

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, IČO: 46 176 934 - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**9996 - Liptovský Mikuláš - Bodice - Rozšírenie NNK**“ – líniová stavba, v k.ú. Bodice.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151** v zastúpení EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, IČO: 46 176 934 podal dňa 23.05.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**9996 - Liptovský Mikuláš - Bodice - Rozšírenie NNK**“ – líniová stavba, v k.ú. Bodice. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §5 písm. a) zák. č. 608/2003 prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39a/ stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„**9996 - Liptovský Mikuláš - Bodice - Rozšírenie NNK**“ – líniová stavba, v k.ú. Bodice.

Stavba bude umiestnená ako líniová stavba v k. ú. Bodice tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Druh a účel predmetu územného rozhodnutia: Inžinierska stavba

Popis predmetu územného rozhodnutia:

Účelom je rozšírenie NN rozvodov formou zemného kábla pre plánovanú výstavbu rodinných domov.

Na existujúcom NN zemnom kábli 1-AYKY 3x240+120 medzi skriňami č. 12 a č. 13 sa zaslučkujú nové rozpojovacie a istiace skrine 1-PRIS 5.1 a 2-PRIS 4. Rozrezané existujúce NN vedenie typu 1-AYKY-J 3x240+120 sa za pomoci univerzálnych spojok SVCZ-M 185-240 napoja na nové rozpojovacie a istiace skrine 1-PRIS 5.1 a 2-PRIS 4. Z pilierovej rozpojovacej skrine 2-PRIS 4 bude vyvedené nové podzemné NN vedenie (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM, ktoré bude napájať rozpojovaciu skriňu 3-PRIS 5.1. Jednotlivé pilierové rozpojovacie a istiace skrine PRIS budú slúžiť pre napojenie nových odberateľov. Káblové NN vedenie bude vedené 1 meter od hraníc parciel.

NN podzemné káblové vedenie bude v celej dĺžke uložené v novej chráničke FSX-PEG

110/6. Chráničky budú zasypané cca 20 cm zeminou a následne bude uložený krycí návin HDPE. Zvyšná časť ryhy sa dosype ostatnou vykopanou zeminou.

Objektová skladba povolovanej stavby:

SO 01 – „9996 - Liptovský Mikuláš - Bodice - Rozšírenie NNK“ - líniová stavba

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Tomáš Slotka

Členenie stavby :

SO 01 – NN vedenia káblové

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :

- orná pôda, zastavané plochy, záhrada

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF :

Pred zahájením stavebného konania je potrebné požiadať Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor o vyňatie poľnohospodárskej pôdy na dobu kratšiu ako 1 rok.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :

- polohopisné a výškové umiestnenie stavby:

Trasa NN vedenia je podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii - situačnom výkrese spracovanom na podklade katastrálnej mapy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohoto rozhodnutia.

Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a z STN:

- Pri súbehu, križovaní a preložke všetkých inžinierskych sietí je nutné dodržať :
- STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia, STN 75 5401, STN 73 6701,
- vyhlášku SÚBP č.59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení,
- vyhlášku SÚBP č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach,
- vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach a odbornej spôsobilosti, ako aj súvisiace technické normy, najmä elektrotechnické normy,
- vyhlášku č.288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb,
- vyhlášku č.124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi,
- vyhlášku č.125/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly.
- Rozsah stavebných prác dodržať podľa projektovej dokumentácie. Každá zmena, ktorá môže mať vplyv na rozvoj územia a okolitého životného prostredia nesmie byť vykonaná bez predchádzajúceho posúdenia príslušným úradom.
- Pred samotnou realizáciou výkopových prác požiadať o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
- V prípade spôsobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osôb túto uhradiť podľa platných právnych predpisov.
- Dodržať príslušné bezpečnostné predpisy, týkajúce sa výkonu takéhoto druhu prác, vrátane zabezpečenia pešieho prístupu k jednotlivým nehnuteľnostiam.

Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem :

- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov.

Podľa zákona 251/2012 Z.z. § 43 :

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí :

- a) od 1kV do 35 kV vrátane
 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 3. pre zavesené káblové vedenie 1 m.

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je :

- b) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií :

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2018/003246-002-MA zo dňa 06.03.2018 **súhlasí** s predloženou projektovou dokumentáciou predmetnej stavby za dodržania nasledovných podmienok :

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2018/3244-2/Mk zo dňa 15.03.2018 z vodohospodárskeho hľadiska s umiestnením a realizáciou stavby **súhlasí** bez pripomienok.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-2018/3245-02-CEN zo dňa 20.03.2018 nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre predmetnú stavbu. Navrhovaná stavba je situovaná v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš, miestna časť Bodice, kde platí 2. stupeň územnej ochrany. Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje dodržať podmienky :

1. Pri realizácii stavby voliť mechanizmy a technológie v dobrom technickom stave s cieľom predchádzať negatívnym vplyvom na okolité životné prostredie.
2. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
3. Zemné práce vykonať tak, aby po ich ukončení neboli vytvorené ryhy a nedochádzalo k pôdnej erózii k osevu použiť len autochtónne (pôvodné) druhy tráv. V prípade výskytu invázných druhov rastlín (ako napr. zlatobyl' kanadská/Solitago canadensis/, netýkavka

žliazkatá /Impatiens glandulifera/, pohánkovec japonský /Falopia japonica/ a iné.) je vlastníkom pozemku povinný realizovať opatrenia na zamedzenie šírenia invázneho druhu.

4. Nie je povolené dovážať do predmetného územia zeminu z iných lokalít, ani zeminu na úpravu terénu a podobne, kvôli možnému rozšíreniu inváznych druhov rastlín pri manipulácii so zeminou. Taktiež nevnášať do územia nepôvodný materiál – kamenivo, dreviny a pod.
5. Pri výrube drevín postupovať v zmysle platných právnych predpisov (zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 47, § 48 resp. Zák. NR SR 32612005 Z.z. na základe toho či bude výrub potrebný na LPF alebo mimo neho).
6. Po ukončení prác je potrebné dôsledne realizovať rekultiváciu stavbou dotknutých plôch, s výrazným ohľadom na plochy poškodené zemnými prácami a prejazdom mechanizmov.
7. Nevytvárať depóniá výkopovej zeminu vo voľnej krajine. Prípadnú zeminu z výkopov použiť na terénne úpravy.
8. Plochy narušené stavebnou činnosťou zrekultivovať. Pri zatrávnení použiť len miestne druhy tráv a bylín.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš, vo vyjadrení 916/2018/MH zo dňa 15.02.2018, **súhlasí** s týmito pripomienkami :

1. V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe LVS a.s. Presnú trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vytýči LVS a.s. na základe predloženej objednávky. Kontakt : Ing. Danek, 0905 997 903 – vodovod; p. Vyšný 0908 916 595 – kanalizácia.
2. Pri výstavbe dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na každú stranu. Vedenia, rozpojovacie skrine a ďalšie stavebné objekty musia byť umiestnené mimo tohto pásma ochrany, v opačnom prípade nebude LVS a.s. súhlasiť s kolaudáciou stavby. Križovanie sietí je potrebné realizovať v zmysle STN.
3. V prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poruchám na potrubiach alebo zariadenia v správe LVS a.s., žiada ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 5521992 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
4. Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom sietí prizvať zástupcov spoločnosti LVS a.s.
5. Po ukončení výstavby požaduje LVS a.s. PD skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie aj v digitálnej forme v tvare dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation)

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, vo vyjadrení pod č. ASMDpS-1-563/2018 zo dňa 28.02.2018 :

- S predmetnou stavbou súhlasí bez pripomienok
- V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.

Slovak Telekom a.s. Bratislava vo vyjadrení pod č. 6611912616 zo dňa 07.05.2019 v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné :

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť

podľa nasledujúceho bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 444328456.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a. s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s..
13. Ak žiadateľ plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

SPP – Distribúcia, a.s. Bratislava vo vyjadrení pod č. TD/NS/0286/2019/Hy zo dňa 30.04.2019:

- Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a **nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia** pre účely presného umiestnenia a / alebo realizácie stavby a / alebo výkonu iných činností.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

- Pred realizáciou zemných prac a / alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu **SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicky prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a / alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatné vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení **výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov.
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodeníach plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich

- ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

UPOZORNENIE

- Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
- Každú zmenu dokumentácie / umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
- Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného rozhodnutia bude podaný **najneskôr do 29.04.2020**, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
- SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev v stanovisku pod č. MsÚ/ŽPD-2018/03989-002/VY zo dňa 26.03.2018 **súhlasí** s vydaním územného a stavebného povolenia s pripomienkami:

1. Výkopové práce na ul. Bodická realizovať výhradne technológiou pretláčania. Akékoľvek iné spôsoby výkopu musia byť odsúhlasené cestným správnym orgánom.
2. Pred realizáciou stavebných prác a zásahu do ul. Bodická je stavebník povinný, v súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb., požiadať mesto Liptovský Mikuláš o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (tzv. rozkopávkové povolenie). K žiadosti je potrebné priložiť právoplatné povolenie stavby, vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši a odsúhlasenú situáciu dočasného dopravného značenia.
3. Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii odsúhlasiť na mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.
4. V lokalite umiestnenia stavby sa nachádza podzemná sieť verejného osvetlenia. Pred realizáciou inžinierskych sietí je potrebné podzemné vedenie verejného osvetlenia vytýčiť prostredníctvom správcu verejného osvetlenia, ktorým sú Verejnosprospešné služby Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina v stanovisku pod č. 7103130-19-A-0020 zo dňa 20.05.2019 **súhlasí** bez pripomienok.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vo vyjadrení č. ORHZ-LM1-185-001/2018 zo dňa 13.03.2018 **súhlasí** bez pripomienok.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli uplatnené

K navrhovanej stavbe sa vyjadrili :

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na ŽP vo vyjadrení zo dňa 20.03.2018; odbor štátnej správy

odpadového hospodárstva vo vyjadrení zo dňa 06.03.2018; odbor štátnej vodnej správy vo vyjadrení zo dňa 15.03.2018; Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjadrení zo dňa 15.02.2018; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, vo vyjadrení zo dňa 28.02.2018; Slovak Telekom a.s. Bratislava vo vyjadrení zo dňa 07.05.2019; SPP – Distribúcia, a.s. Bratislava vo vyjadrení zo dňa 30.04.2019; Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev v stanovisku zo dňa 26.03.2018; Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina v stanovisku zo dňa 20.05.2019; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši zo dňa 13.03.2018; Michlovsky, spol. s r.o. Piešťany zo dňa 03.05.2019; Energotel, a.s., Bratislava zo dňa 23.04.2019; O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava zo dňa 15.04.2019; Mesto Liptovský Mikuláš, útvár hlavného architekta zo dňa 29.03.2018.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona tri roky od nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, IČO: 46 176 934 podal dňa 23.05.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „9996 - Liptovský Mikuláš - Bodice - Rozšírenie NNK“ – líniová stavba, v k.ú. Bodice. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií. Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Mesto Liptovský Mikuláš ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona po obdržaní žiadosti vyzval navrhovateľa dňa 31.05.2019 na zaplatenie správneho poplatku výzvou pod č. MsÚ/ÚRaSP 2019/4500-02/ZGu a dňa 24.06.2019 oznámil verejnou vyhláškou začatie konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania oznámením pod č. MsÚ/ÚRaSP 2019/4500-03/ZGu a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.07.2019. V stanovenom termíne neboli vznesené námietky.

Umiestnenie stavby nie je v rozpore so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu uvedenými v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Umiestnenia navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja územia a je v súlade s platným územným plánom ÚPN mesta Liptovský Mikuláš, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta LM č. 7/VZN /2010 dňa 16.12.2010 s účinnosťou 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zmene a doplnení niektorých zákonov a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Vlastníctvo bolo preukázané : Listom vlastníctva č. 144 k. ú. Bodice a súhlasom vlastníkov pozemkov, Ľubica Čániová, Peter Čáni a Dagmar Šidlová. Listom vlastníctva č. 810 k.ú. Bodice a Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Listom vlastníctva č. 278 k. ú. Bodice a Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov :
Položka č.59 písm. a) ods.2).... 100 eur

Poučenie

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši. O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom je možné podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.




Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta Liptovský Mikuláš

Doručuje sa

– vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto oznámenie má podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasne musí byť mestom zverejnené aj na webovom sídle mesta, v miestnom rozhlase, tlači alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa týka.

Na vedomie

- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, IČO: 46 176 934
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP – úsek ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábřežie

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábřežie
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová
- Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- Mesto Liptovský Mikuláš, odbor životného prostredia a dopravy, oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
- Mesto Liptovský Mikuláš, útvar hlavného architekta, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto

Úradný záznam

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta /obce/ dňa : 26.08.2019

Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta /obce/ dňa : 10.09.2019

Oznámené na webovej stránke mesta /obce/ a na CUET :26.08.2019.....
 (Elektronická tabuľa, rozhlas, lokálne TV a iné miestne médiá ...)

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 MESTSKÝ ÚRAD
 031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 0-2



eub , s.r.o. energia uspomne a bezpečne STAVEBNÍK: Stredostroveňská distribúcia, s.a.	ZOOP. PROJ.	Ing. Tomáš Šloba
	VYPRACOVANÝ KONTROLOVANÝ	Ing. Tomáš Šloba Pavel Kuban
STAVBA 9906 - Ujavený Mihalus - Budova - Rozšírenie MKK SO 81 - NN vedenia tabuľou		
DATUM	6/27/19	
FORMAT	A3	
PROFESIA	EL	
STUPEŇ	DUR	
MIERKA	1:500	
ČÍSLO SV	1996	
ČÍSLO VÝKRESU		2

LEGENDA:

- EXIST NADZEMNE NN VEDENIE
- EXIST PODZEMNE NN VEDENIE
- NOVE PODZEMNE NN VEDENIE
- OCHRANNE PASMO NN VEDENIA
- OBRUBNÍK
- PLOT/OPLOTENIE
- NOVA SKRINA PRIS
- EXIST STĽP BETONOVY NN
- NOVA NN SPOJKA
- NOVE UZEMNENIE
- NN PRIPOJKA ZEMNA
- STROMY

Rozvodna sieť: 3+PEN, 230/400, 50 Hz - TN-C
 Ochrana pred urazom elektrickým prúdom:
 V normalnej prevádzke - izolovaním živých častí, krytmi, umiestnením mimo dosahu
 Pri poruche - samostatným odpojením napajania

Námrazová oblasť: N1
 Vonkajšie vplyvy - AB3, AC1, AG1, AH2, AK1, AL1, AM1, AQ1, BB2, BC1

